

DATOS BANCARIOS

RFC: SABA850124GSO

RAZÓN SOCIAL: ALAN RENE SANTOS BARRITA

BANCO: SANTANDER

NÚMERO DE CUENTA: 65508399725

CLABE INTERBANCARIA: 014 610655083997259

FOLIO: I240415-301

FECHA: 15/04/2024

NOMBRE: EMMANUEL AGUILAR MACOCO

TELÉFONO:
E-MAIL:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PCIO. UNITARIO	IMPORTE
	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO QUE INCLUYE:	1	KIT	\$ 84,482.76	\$ 84,482.76
INV-5KW	INVERSOR GROWATT DE 5KW, 2 FASES A 220V	1	PZA		
EST-01-AL	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE LA MARCA UNIRAC DE 10° A 20°, INCLUYE: MIDCLAMP, ENDCLAMP, RIEL DE ALUMINIO ADONIZADO, SOPORTE PARA RIEL PARA LOSA O TECHO PLANO	1	KIT		
ELEC-01	MATERIAL ELÉCTRICO PROFESIONAL EN AC Y CD. INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT METÁLICA PARA INTEMPERIE, ABRAZADERAS PARA SUJECCIÓN, CABLEADO EN 2 HILOS MÁS TIERRA TIPO THW, CONDULET, CODOS, CABLEADO FOTOVOLTAICO RHHW 10 AWG, CONECTORES MC4.	1	KIT		
OBRA-01	SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED, INSTALACIÓN LLAVE EN MANO POR PERSONAL CERTIFICADO EN ESTÁNDAR EC 0586.01 ANTE CONOCER, SISTEMA DE MONITOREO Y TRAMITES DE INTERCONEXIÓN	1	LOTE		
GEST-TRA	GESTORÍA Y TRÁMITE DE INTERCONEXIÓN A RED ANTE CFE DISTRIBUCIÓN	1	LOTE		

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y ocho mil pesos

SUBTOTAL \$ 84,482.76
IVA \$ 13,517.24
TOTAL \$ 98,000.00

Nuestras políticas de venta:

Esta cotización tiene vigencia de 12 días hábiles a partir de esta fecha.

Nuestros precios pueden variar según el tipo de cambio al día.

Todos nuestros productos cuentan con garantía por defecto de fabricación, bajo situaciones normales de operación, según lo especifica el fabricante.

IVA incluido

En entrega inmediata deberá cubrirse el pago de la totalidad del equipo.

En caso de proyectos se requiere un anticipo del 70% cubriendo el resto el día de la entrega del equipo.

Salida la mercancía no se aceptan devoluciones.

Aceptamos pagos en efectivo, cheques, depósitos y transferencias.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes y enviándole un cordial saludo.

¡¡Gracias por su preferencia!!

ATENTAMENTE
ING. ANGELA SHAHIDE RAMOS GARCÍA

Departamento de Ingeniería

