Durante la instalación de la segunda estructura en la sucursal de Linda Vista nos hemos percatado de que la cerca eléctrica tendrá contacto directo con la estructura de montaje, y cuando se realice la instalación de los modulos, tambien tendrán contacto directo con ellos.

A continuación, se muestran algunas imágenes de la cerca, por el momento la estructura no se ha instalado en esta zona, ya que por el contacto que hace puede poner en riesgo al personal.

La cerca eléctrica inicia en el muro y pasa en forma de diagonal para poder llegar al edificio de al lado (zona donde tiene instalado el sistema solar).

Considerando este recorrido de la cerca eléctrica se pide que se realice un nuevo recorrido de la cerca, esto para evitar posibles accidentes al tener contacto con el sistema fotovoltaico.

Un posible recorrido pudiera ser que la cerca eléctrica primero baje sobre el muro, para despues pasar a ras de suelo sobre la lámina para que pueda llegar al otro edificio, esto siempre y cuando sea aprobado por el proveedor de la cerca, ya que nosotros nos sabemos el tipo de normativa que ellos siguen, por lo que ya queda más a disposición del soporte técnico de la cerca eléctrica.