


DIAGRAMA DE CONECIONES SFVI
INVERSOR GROWATT

INVERSOR CENTRAL	
MARCA	GROWATT
MODELO	MIC 3300TL-X2
PMax Pico	3300
V Salida Nominal	240 V
I Salida Nominal	14.3 A
I Entrada Max	16 A
Rango V MPPT	50-550 V

MODULOS FV	
MARCA	JA SOLAR
MODELO	JAM66D45 615/ LB
P Max	615 w
Voc	48.30 V
Vmp	39.96 V
Isc	16.10 A
Imp	15.39 A



SIMBOLOGÍA			
	INTERRUPTOR TERMO- MAGNÉTICO DE 2 POLOS		CONVERTIDOR de CD a AC (INVERSOR) 2 MPPT
	SUPRESOR DE PICOS TIPO BARRIL		MÓDULO FOTOVOLTAICO
	BUS DE CONEXIONES	MPPT	SEGUIDOR MÁXIMO PUNTO DE POTENCIA
	CONEXIÓN DE CONDUCTORES		
	TAPA TERMINAL PARA MICROINVERSORES		
AC	CORRIENTE ALTERNA		

	ELECTRÓNICA NEWTON		
	DIAGRAMA DE CONEXIONES SFVI 3.07 kWp		
DISEÑO:	Mtro. Erick Rios Vazquez	Plano 1	OCT -2024